


V1 –V4
Ochronnik przepięć: Kl. C
V25 C/4, prod. OBO
(lub równoważny)



Otolar. istn. 4 x 35 AL 1/2
Okulist. istn. 4 x 50 AL 2/2

Osw. p. chorych i
pok. biur. oraz zaop. med.

Rezerwa

W RG szpitala
sekcja Zas. post.

Istn.

1/2 + 1/1
Otolaryng.
Okulistyka

P=10,3 kW
kz=0,9
Po=9,3 kW
cos fi=0,98
Io=13,7 A

P=12,2 kW
kz=0,9
Po=11,0 kW
cos fi=0,98
Io=16,0 A

Wykonać 3 komplety

OTOLARYNGOLOGIA – szyb inst. 1/2 1/1
OKULISTYKA – szyb inst. 2/2

SCHEMAT ROZDZ. TO
ROZDZ. TO OSW. ZAS. PODST.

GGI Capital sp. z o.o., 80-541 Gdańsk, ul. Bińska 11/6 tel. kom. 0 665 721 200, 0 661 201 687			
ZLECENIODAWCA Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SPZOZ, 80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 50			
TEMAT Projekt przebudowy 6-go piętra (oddz. Okulistyki i Otolaryngologii) BLOK 1A - projekt zamieniny			
BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENINY			
NR RYS. E-8 AUTORZY mgr EMIL LICBARSKI mgr MARIAN NOWOSIELSKI		RYSUNEK Schemat rozd. TO NR DPE. GT-III-630 / 777 / 77 Data i podpis listopad 2013 r.	