

GGI Capital sp. z o.o.

80-541 GDAŃSK, ul. Bliska 11/6
tel. kom. 0 665 721 200, 0 661 201 687
www.ggicapital.pl, e-mail: tm@ggicapital.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY **PROJEKT ZAMIENNY**

OBIEKT: **SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. WOJCIECHA SPZOZ**
80-462 GDAŃSK, ul. Jana Pawła II 50

TEMAT: **PROJEKT PRZEBUDOWY 6-GO PIĘTRA**
(ODDZIAŁY OKULISTYKI I OTOLARYNGOLOGII)

BRANŻA: **TECHNOLOGIA MEDYCZNA**

AUTORZY: mgr inż. arch. STANISŁAW MICHEL

mgr inż. arch. TOMASZ MIATKOWSKI

GDAŃSK, październik- listopad 2013r.

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. WOJCIECHA SPZOZ w GDAŃSKU
ODDZIAŁY OKULISTYKI I OTOLARYNGOLOGII Z ZAPLECZEM ZABIEGOWYM**

PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha
- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rzeczonych oddziałów
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r., w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Wizja lokalna adaptowanych pomieszczeń
- Informacje producentów aparatury i sprzętu medycznego

2. TEMAT OPRACOWANIA

Rzeczony projekt obejmuje remont i adaptację pomieszczeń znajdujących się na szóstym piętrze szpitala (oddziały: okulistyki i otolaryngologii).

Polega on na:

- Wydzieleniu z istniejących oddziałów zaplecza zabiegowego (osobno dla każdego z oddziałów) usytuowanego w skrajnych częściach kondygnacji. Zaplecze to posiadać będzie salę operacyjną, szluz szatniowe, pomieszczenie personelu oraz szluz pacjenta z pomieszczeniem przygotowania pacjenta.
- Korekcie układu funkcjonalnego pozostałej części oddziałów oraz strefy międzyoddziałowej, w tym wyposażenie części sal chorych w pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Z obszaru opracowania wyłączono klatki schodowe i hol windy (łącznik E)

3. PROGRAM UŻYTKOWY

ODDZIAŁ OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

- Sala operacyjna	31,0 m2
- Pomieszczenie przygotowania pacjenta	20,9 m2
- Szluz pacjenta	6,4 m2
- Pomieszczenie porządkowe	3,0 m2
- Szatnia brudna personelu	5,3 m2
- Szatnia czysta personelu	4,5 m2
- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne (w szluzie szatniowej)	5,6 m2
- Umywalnie	6,7 m2
- Pomieszczenie personelu	7,9 m2
- WC (przy pomieszczeniu personelu)	2,1 m2
- Korytarz	4,8 m2
- Magazyn czystej bielizny	2,4 m2
- Pomieszczenie do tymczasowego składowania brudnych narzędzi	1,9 m2
- Komunikacja wewnętrzna	16,5 m2
Razem:	119,0 m2

ODDZIAŁ OKULISTYKI – BLOK ŁÓŻKOWY

- 4 sale chorych (pokoje 3-łóżkowe) 4 x 20,5 m2	82,0 m2
- 2 sale chorych (pokoje 2-łóżkowe z węzłami sanitarnymi) 2 x 20,7 m2	41,4 m2
- Sala chorych dziecięca 2-łóżkowa	14,3 m2
- Sala chorych dziecięca 3-łóżkowa	20,6 m2
- Pomieszczenie nadzoru poznieczulenioviego z węzłem sanitarnym	20,7 m2

- Gabinet zabiegowy	15,2 m2
- Pokój badań wewnątrzzoddziałowy	20,0 m2
- Pokój socjalny pielęgniarzek	11,9 m2
- Pokój socjalny lekarzy	15,1 m2
- Dyżurka lekarzy	17,9 m2
- Pokój przygotowawczy pielęgniarzki	15,0 m2
- Łazienka pielęgniarska z aneksem	6,3 m2
- Magazyn oddziałowy	5,2 m2
- Brudownik	10,1 m2
- Łazienka ogólna	4,9 m2
- Łazienka ogólna (przyst. dla niepełnosprawnych)	9,6 m2
- Łazienka dziecięca	3,8 m2
- WC personel	2,8 m2
- Pomieszczenie porządkowe	2,4 m2
- Łazienka personelu	4,4 m2
- Komunikacja	96,85 m2
Razem:	420,45 m2

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

- Pokój ordynatora okulistyki	15,2 m2
- Sekretariat okulistyki	15,7 m2
- Pokój badań A – okulistyka	20,7 m2
- Pokój badań B – okulistyka	20,7 m2
- Pokój ordynatora otolaryngologii	13,9 m2
- Sekretariat otolaryngologii	15,2 m2
- Pokój konsultacyjny – otolaryngologia	20,6 m2
- Dyżurka lekarzy – otolaryngologia	20,7 m2
- Hol + przedsionek windy	93,4 m2
- WC dla odwiedzających	4,9 m2
Razem:	241,0 m2

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

- Sala operacyjna	31,0 m2
- Pomieszczenie przygotowania pacjenta	20,3 m2
- Śluza pacjenta	6,4 m2
- Pomieszczenie porządkowe	3,0 m2
- Szatnia brudna personelu	5,3 m2
- Szatnia czysta personelu	4,5 m2
- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne (w służbie szatniowej)	5,6 m2
- Umywalnie	6,7 m2
- Pomieszczenie personelu	7,9 m2
- WC (przy pomieszczeniu personelu)	2,1 m2
- Korytarz	4,8 m2
- Magazyn czystej bielizny	2,4 m2
- Pomieszczenie do tymczasowego składowania brudnych narzędzi	1,9 m2
- Komunikacja wewnętrzna	16,5 m2
Razem:	118,4 m2

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII – BLOK ŁÓŻKOWY

- 3 sale chorych (pokoje 3-łóżkowe) 3 x 20,5 m2	61,5 m2
- 4 sale chorych (pokoje 2-łóżkowe z węzłami sanitarnymi)	77,15 m2
- Sala chorych dziecięca 2-łóżkowa	14,3 m2
- Sala chorych dziecięca 3-łóżkowa	20,6 m2
- Pomieszczenie nadzoru poznieczulenowego z węzłem sanitarnym	20,7 m2
- Gabinet opatrunkowo-zabiegowy	20,5 m2

- Pokój socjalny pielęgniarek	11,9 m2
- Pokój socjalny lekarzy	13,7 m2
- Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa	15,2 m2
- Łaźnia pielęgniarska z aneksem	6,3 m2
- Magazyn oddziałowy	5,2 m2
- Magazyn oddziałowy (2)	5,2 m2
- Brudownik	10,1 m2
- Łazienka ogólna	4,9 m2
- Łazienka ogólna (przyst. dla niepełnosprawnych)	9,6 m2
- Łazienka dziecięca	3,8 m2
- WC personel	2,8 m2
- Pomieszczenie porządkowe	2,4 m2
- Łazienka personelu	2,9 m2
- Pokój pielęgniarki oddziałowej	11,9 m2
- Komunikacja	99,25 m2
Razem:	419,9 m2

RAZEM: 1318,75 m2

4. OPIS TECHNOLOGICZNO – ORGANIZACYJNY

ZAPLECZE ZABIEGOWE

Na bloku operacyjnym wykonywane będą operacje krótkotrwałe, nie wymagające rotacji personelu, zaś sam personel w trakcie trwania operacji zasadniczo nie będzie opuszczał sali operacyjnej. Bardziej skomplikowane operacje wykonywane będą na głównym bloku operacyjnym szpitala. Szczegółowe zasady korzystania z bloku operacyjnego zostaną określone na podstawie odrębnych procedur. Korzystanie ze wspólnej szatni przez personel żeński i męski przypisany do danej sali operacyjnej wymaga określenia szczegółowych zasad organizacyjnych.

Pacjenci – transport pacjentów na salę operacyjną odbywa się przez służbę pacjenta, gdzie pacjent przekładany jest z wózka oddziałowego na wózek operacyjny. Śluzka oznakowana jest nieprzekraczalną linią rozdzielającą część ogólnie szpitalną i strefę zaplecza zabiegowego. Przed wjazdem na salę operacyjną pacjent jest wstępnie przygotowywany do operacji w pomieszczeniu przygotowania pacjenta wyposażonym w stanowisko pielęgniarki, lodówkę, szafkę na leki oraz umywalkę. Stąd pacjent przewożony jest na salę operacyjną. Wyjazd pacjenta z sali operacyjnej odbywa się tą ponownie przez służbę pacjenta, gdzie przekładany jest na wózek oddziałowy i przewożony do sali nadzoru poznieczuleniowego zlokalizowanej na terenie oddziału łóżkowego, w sąsiedztwie zaplecza zabiegowego. Ze względu na krótkotrwały czas wykonywanych zabiegów przewiduje się wzmoczoną rotację pacjentów. W trakcie wykonywania zabiegu na sali operacyjnej cała strefa drogi pacjenta (od służby do Sali operacyjnej), zostanie poddana dezynfekcji. Po niej przez służbę pacjenta wwieziony zostanie kolejny pacjent, który w pomieszczeniu przygotowania pacjenta zostanie przygotowany do operacji i tu będzie oczekiwał na zakończenie poprzedniej operacji i wywiezienie poprzedniego pacjenta przez służbę na oddział łóżkowy. Ze względu na usytuowanie pomieszczenia przygotowania pacjenta drogi obu pacjentów nie będą krzyżować się.

Personel – lekarze i pielęgniarki oraz inny personel medyczny wchodzi na salę operacyjną przez służbę szatniową. Personel z korytarza oddziałowego wchodzi do szatni brudnej, przeznaczonej do rozebrania się z odzieży szpitalnej. Szatnia ta jest wyposażona w szafki ubraniowe z wydzieloną częścią na obuwanie. Z szatni brudnej personel przechodzi do szatni czystej, przeznaczonej na ubrania i obuwanie służące do poruszania się w strefie zaplecza zabiegowego. Szatnia ta wyposażona jest w regał na obuwanie i regał na czyste ubrania. Przejście z szatni brudnej do szatni czystej odbywa się wyłącznie poprzez pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę i natrysk. Z szatni czystej personel przechodzi do umywalni, wyposażonych w dwa stanowiska chirurgicznego mycia rąk. Stąd personel wchodzi na salę operacyjną. Personel wychodzi z sali operacyjnej tą samą drogą. Przewiduje się, że ze służby szatniowej będzie korzystać jednorazowo max 5 osób. Po wyjściu persone-

lu ze śluz szatniowej jej pomieszczenia zostaną poddane dezynfekcji. W czasie trwania zabiegu operacyjnego personel ma możliwość opuszczenia sali operacyjnej i udania się do wydzielonego pomieszczenia personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym usytuowanym w strefie zaplecza zabiegowego. Powrót personelu na salę operacyjną odbywa się przez umywalnię.

Leki – leki i sprzęt jednorazowego użytku pobierany będzie z apteki szpitalnej. Czasowe składowanie odbywać się będzie w wydzielonych strefach szaf na sali operacyjnej. Dostawa rzeczonych materiałów odbywać się będzie przez służbę pacjenta.

Narzędzia i zestawy sterylne – sprzęt sterylne pobierany będzie z Centralnej Sterylizatorni. Przechowywany będzie w wydzielonych strefach szaf na sali operacyjnej. Dostawa sprzętu odbywać się będzie przez służbę pacjenta.

Bielizna czysta – z magazynu czystego lub z magazynów szpitalnych. Dostarczana przez służbę pacjenta. Przechowywana w magazynie bielizny czystej w bezpośrednim sąsiedztwie sali operacyjnej.

Sprzęt i narzędzia brudne – wywożone przez służbę pacjenta przy użyciu szczelnych opakowań transportowych do Centralnej Sterylizatorni. Wcześniej, po użyciu, krótkotrwale składowane w magazynie przy sali operacyjnej. Po ponownej sterylizacji narzędzia trafiają ponownie do szaf w pomieszczeniu sali operacyjnej. Sprzęt jednorazowego użytku wrzucany jest do szczelnych pojemników, krótkotrwale przechowywany w stelażach na odpady w pomieszczeniu porządkowym i niezwłocznie wywożony jako odpad szpitalny.

Bielizna brudna – wywożona na bieżąco w szczelnych opakowaniach przez służbę pacjenta do wyznaczonych miejsc składowania.

Sprzęt myjąco-czyszczący – przechowywany w pomieszczeniu porządkowym. Okresowo myty i dezynfekowany w brudowniku.

Śmieci – wywożone w szczelnych workach przez służbę pacjenta. Okresowo przechowywane w pomieszczeniu porządkowym. Wywożone w wózkach do śmietnika lub utylizacji.

Bezpieczeństwo ppoż. – zaplecze zabiegowe każdego z oddziałów znajduje się we wspólnej z poszczególnymi oddziałami strefie pożarowej. Droga ewakuacyjna z każdej z sal operacyjnych prowadzi przez służbę pacjenta, (kierunek oznakowany lampami ewakuacyjnymi), przez korytarz oddziałowy w kierunku holu strefy międzyoddziałowej i holu windowego, gdzie znajduje się specjalna winda ppoż. Wariantowo możliwa jest ewakuacja przez boczne klatki schodowe ewakuacyjne. Blok operacyjny wyposażony jest w gaśnice, system alarmowy ppoż., zaś każde pomieszczenie posiadać musi czujnik dymowy. Hydrant ppoż. znajduje się przy służbie pacjenta, przy wejściu do bocznych klatek schodowych ewakuacyjnych.

ODDZIAŁY ŁÓŻKOWE

Pacjenci, personel i osoby trzecie (np. odwiedzający) dostają się na piętro trzonem komunikacji pionowej (windy lub schody), z którego dostają się do holu windowego, skąd przez osobne drzwi wchodzi do holu strefy międzyoddziałowej. Stąd mają możliwość przejścia do wydzielonej strefy poszczególnych oddziałów łóżkowych.

Zakłada się, iż poszczególne oddziały stanowią przestrzeń zamkniętą niedostępną dla osób niepowołanych (osoby trzecie nie mogą wejść na oddział bez zgody i wiedzy pielęgniarki), oddzielają je od holu drzwi zamykane na zamek szyfrowy i wyposażone w instalację domofonową poprowadzoną do ludy pielęgniarskiej. Od wewnętrznej strony oddziałów drzwi te otwierają się swobodnie. Drzwi do klatek schodowych w skrajnych częściach piętra pozostają otwarte, lecz są wyłączone z ruchu komunikacyjnego (wyjścia ewakuacyjne).

Pacjenci – przyjmowanie pacjentów na oddziały odbywa się w zasadzie w sposób planowy. Pacjent zgłasza się na oddział, po uprzednim przebraniu się i pozostawieniu wyjściowego ubrania w centralnym depozycie. Pacjent obsługiwany jest przy ladzie pielęgniarskiej, gdzie otrzymuje przydział na łóżko szpitalne. Pacjent korzysta z łazienki znajdującej się przy jego sali lub w przypadku jej braku z

jednej z dwóch łazienek ogólnych (w tym jednej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) zlokalizowanych w wydzielonej części każdego z oddziałów. Pacjenci sal dziecięcych posiadają osobną łazienkę w sąsiedztwie rzeczonych sal. Wybrane sale chorych wyposażone będą w łazienki przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na oddziale okulistyki znajduje się pokój badań służący do badania wzroku pacjentów oraz gabinet zabiegowy ze stanowiskami do zakrapiania oczu oraz stanowiskiem do wstrzykiwań dożylnych.

Na oddziale otolaryngologii znajduje się sala opatrunkowo-zabiegowa służąca do zmiany opatrunków pacjentom oraz do wykonywania drobnych zabiegów (np. zdjęcie szwów), ze stanowiskiem do wstrzykiwań dożylnych.

Personel – lekarze i pielęgniarki oraz inny personel medyczny korzystać będzie z szatni znajdujących się poza oddziałami. Na terenie oddziałów lub w ich pobliżu znajdują się, odrębne dla każdego z oddziałów: pokój socjalny pielęgniarek, pokój socjalny lekarzy, wyodrębnione węzły sanitarne personelu, dyżurki lekarskie, pokoje ordynatorów oraz pokoje pielęgniarek oddziałowych. Personel korzysta z WC personelu zlokalizowanych w obrębie poszczególnych oddziałów. Każdy z oddziałów posiada ladę pielęgniarską ze stanowiskiem do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Leki – leki i sprzęt jednorazowego użytku pobierany z apteki szpitalnej. Czasowe przechowywanie odbywać się będzie w gabinetach zabiegowych oraz w pokojach pielęgniarek oddziałowych – w zamkniętych szafach.

Posiłki – dostarczane w systemie cateringowym z kuchni zlokalizowanej poza oddziałami.

Sprzęt i narzędzia – przechowywane w gabinetach zabiegowych lub w pokojach badań – w zamkniętych szafach.

Bielizna czysta – przechowywana w magazynach oddziałowych.

Bielizna brudna – czasowo przechowywana w brudownikach na oddziałach, następnie wywożona w oznakowanych zamkniętych workach do pralni.

Sprzęt myjąco-czyszczący – umieszczony w pomieszczeniach porządkowych w poszczególnych oddziałach. Okresowo poddawany dezynfekcji w brudowniku.

Śmieci – śmieci i odpady medyczne składane do worków foliowych i przechowywane czasowo w brudowniku z podziałem na komunalne oraz szpitalne (do utylizacji), wywożone wózkami do śmietnika lub utylizacji.

Bezpieczeństwo ppoż. – 6 piętro podzielone jest na dwie strefy pożarowe, których granica przebiega wzdłuż linii dylatacji budynku. Osobne strefy pożarowe stanowią skrajne klatki schodowe ewakuacyjne. Strefa oddziału otolaryngologii wraz zapleczem zabiegowym stanowi jedną strefę. Strefa oddziału okulistyki połączona jest ze strefą międzyoddziałową i wraz z zapleczem zabiegowym stanowi jedną strefę pożarową. Droga ewakuacyjna prowadzi centralnym korytarzem poszczególnych oddziałów (kierunek oznakowany lampami ewakuacyjnymi) w kierunku holu strefy międzyoddziałowej i holu windowego, gdzie znajduje się specjalna winda ppoż lub w kierunku klatek schodowych ewakuacyjnych zlokalizowanych w skrajnych częściach kondygnacji. Każdy z oddziałów wyposażony jest w hydrant ppoż, gaśnice, system alarmowy ppoż. Czujniki dymowe należy umieścić na drogach ewakuacyjnych, w przestrzeni nadsufitowej oraz w rzadziej używanych pomieszczeniach, jak brudownik czy magazyn. Drzwi na oddział i drzwi do klatki schodowej ewakuacyjnej, jako drzwi oddzielenia ppoż muszą spełniać stosowne normy.

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Strefa ta służy do obsługi pacjentów z innych oddziałów szpitalnych oraz pacjentów z zewnątrz (znajdują się tu pokoje konsultacyjne i pokoje badań) a także stanowi zaplecze ambulatoryjne dla pacjentów przekazywanych z SOR-u. Znajduje się tu także część administracyjno-biurowa z sekretariatami, gdzie pacjenci rejestrują się na termin operacji, odbierają wypisy itp.

Pacjenci – dostają się do strefy z holu windowego. Oczekują w holu strefy na wezwanie. Sugeruje się przyjęcie rozwiązań organizacyjnych uniemożliwiających nadmierną koncentrację pacjentów w holu, celem uniknięcia tłoku. W holu przewidziano WC dla odwiedzających i pacjentów strefy.

Personel – korzystać będzie z szatni znajdujących się poza strefą. W każdym sekretariacie przewidziano miejsca dla dwóch sekretarek i rejestratorki medycznej. Przy sekretariacie otolaryngologii umieszczono pokój ordynatora. W razie konieczności personel będzie korzystał z odpowiednich pokoiów socjalnych na oddziałach łóżkowych, dotyczy to także WC dla personelu.

Sprzęt i narzędzia – przechowywane w pokojach badań.

Bezpieczeństwo ppoż. – strefa stanowi wspólną strefę pożarową z oddziałem okulistyki. W strefie międzyoddziałowej znajduje się wewnętrzna winda szpitalna z wydzielonym przedsionkiem stanowiącym odrębną strefę pożarową. Droga ewakuacyjna prowadzi z holu strefy do holu windowego i dalej trzonem komunikacji pionowej (specjalna winda ppoż.) i oznakowana jest lampami ewakuacyjnymi oraz do wewnętrznej windy szpitalnej. Przez hol prowadzi droga ewakuacyjna z oddziałów łóżkowych. Strefa wyposażona jest w hydrant ppoż, gaśnice, system alarmowy ppoż. Czujniki dymowe umieścić na drogach ewakuacyjnych, w przestrzeni nadsufitowej oraz w rzadziej używanych pomieszczeniach.

5. PERSONEL MEDYCZNY

Personel medyczny korzystać będzie z szatni i znajdujących się przy nich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych poza rzeczonymi oddziałami. Personel wchodzący na salę operacyjną korzystać będzie ponadto ze służby szatniowej.

Dozór pielęgniarski oraz lekarski chorego na obu oddziałach odbywa się całodobowo.

Struktura zatrudnienia:

ODDZIAŁ OKULISTYKI:

Na jednej zmianie (dziennej) pracować będzie maksymalnie:

12 lekarzy (w tym ordynator i jego z-ca),

8 pielęgniarek (w tym pielęgniarki opatrunkowe i instrumentariuszki)

1 sekretarka med., 1 rejestratorka med.

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII

Na jednej zmianie (dziennej) pracować będzie maksymalnie:

6 lekarzy (w tym ordynator i jego z-ca),

7 pielęgniarek (w tym pielęgniarki opatrunkowe i instrumentariuszki)

1 sekretarka med., 1 rejestratorka med.

6. UWAGI TECHNICZNE

W pomieszczeniach, w których przewidziano powłoki malarskie lateksowe i emulsyjne zastosować rodzaj farb ze szczególnym przeznaczeniem dla obiektów szpitalnych.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz muszą posiadać standard odpowiedni do zastosowania ich w obiektach szpitalnych. Szczegółowe specyfikacje i wytyczne materiałowe zawiera Projekt architektoniczno-budowlany, stanowiący podstawę dla doboru materiałów w celach wykonawczych.

Oddział: OTOLARYNGOLOGIIPomieszczenie: **Komunikacja**Powierzchnia: 90,6 + 8,64 m²Nr pomieszczenia: **601**

Wykończenie budowlane:	Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany – powłoka lateksowa przeznaczona dla szpitali, Sufit – podwieszany kasetonowy Odbojnice naścienne, poręcz na wys. 110cm
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, system przyzywowy (sygnalizacja) przy pokojach chorych, sygnalizacja alarmowa ppoż., lampy ewakuacyjne, instalacja domofonowa (od drzwi na oddział do lady pielęgniarstwa), zamek szyfrowy przy drzwiach na oddział, sygnalizacja stanów alarmowych z sali operacyjnej,
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa
Gazy medyczne:	tablica poboru gazów medycznych z czujnikami i zaworami

Oddział: OTOLARYNGOLOGIIPomieszczenie: **Pomieszczenie nadzoru poznieczuleniowego z węzłem sanitarnym (dost. dla osób niepełnosprawnych)**Powierzchnia: 16,7 m² + 4,0 m²Nr pomieszczenia: **602**

Wykończenie budowlane:	<u>Sala chorych:</u> Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm); Ściany – malowanie farbą lateksową (dla szpitali), ochraniacz naścienny kauczukowy (np. Nora W 9001) na wys. 0,8m; Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), <u>Łazienka:</u> Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik) –osobno: łazienka i sala chorych;
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje c.w.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne, wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna, filtry przeciwbakteryjne przy nawiewie, opcjonalnie - klimatyzacja
Gazy medyczne:	próżnia, sprężone powietrze, tlen – do punktu poboru na ścianie, oddzielnie dla każdego łóżka

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Łóżko szpitalne z materacem	220 x 99 x 55cm	1szt.	-
Szafka przyłóżkowa	40 x 45 x 80cm	1szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1szt.	-
<u>Łazienka:</u>			

Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca			
jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Uchwyt dla niepełnosprawnych	-	4 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie personelu**

Powierzchnia: 7,9 m²

Nr pomieszczenia: **603**

Wykończenie budowlane:	Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm); Ściany – malowanie farbą lateksową (dla szpitali), Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne, wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wyiewna, filtry przeciwbakteryjne przy nawiewie, opcjonalnie - klimatyzacja

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Fotel wypoczynkowy	-	2szt.	-
Stół	70 x 70cm	1 szt.	-
Regał	2x 80 x 30 x 200cm	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **WC (przy pomieszczeniu personelu)**

Powierzchnia: 2,1 m²

Nr pomieszczenia: **604**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna - terakota Ściany: glazura do pełnej wysokości pomieszczenia Sufit: farba lateksowa (dla szpitali)
Instalacje elektryczne:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do przyborów sanitarnych
Instalacje c.w.:	do przyborów sanitarnych
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wyiewna

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	45 x 37cm	1 szt.	-

Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Uchwyt na papier toaletowy	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie przygotowania pacjenta**

Powierzchnia: 20,3 m²

Nr pomieszczenia: **605**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm, odbojnice kauczukowe na wys. 30 i 90cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, sygnalizacja stanów alarmowych z sali operacyjnej,
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	120 x 65cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	45 x 45cm	1 szt.	-
Lodówka	60 x 60 x 170cm	1 szt.	-
Szafa lekarska	105 x 57 x 200cm	1 szt.	stal nierdzewna
Umywalka	60 x 50cm	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Śluza pacjenta**

Powierzchnia: 6,4 m²

Nr pomieszczenia: **606**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, odbojnice kauczukowe na wys. 30 i 90cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWEPomieszczenie: **Pomieszczenie porządkowe**Powierzchnia: 3,0 m²Nr pomieszczenia: **607**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa do pełnej wysokości pomieszczenia, przy umywalce i zlewoz. fartuch z glazury do wys. 160cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.w.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafka wisząca na środki czystości	80 x 30cm	1 szt.	stal nierdzewna
Zlewozmywak jednokom.	60 x 50cm	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewoz. ścienna	-	1 szt.	-
Wózek sprzątacza	104 x 51 x 110cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Stelaż na odpady	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWEPomieszczenie: **Szatnia personelu brudna**Powierzchnia: 5,3 m²Nr pomieszczenia: **608**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa (dla szpitali)
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa osobista segmentowa z wydziel. częścią na obuwie	40 x 60 x 200cm	5 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWEPomieszczenie: **Szatnia personelu czysta**Powierzchnia: 4,5 m²Nr pomieszczenia: **609**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa segmentowa z wydziel. częścią na obuwie	40 x 60 x 200cm	5szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie higieniczno-sanitarne**

Powierzchnia: 5,6 m²

Nr pomieszczenia: **610**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna - terakota Ściany: glazura do pełnej wysokości pomieszczenia Sufit: farba lateksowa (dla szpitali)
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do przyborów sanitarnych
Instalacje c.w.:	do przyborów sanitarnych
Instalacje c.o.:	grzejnik-wieszak do ręczników (elektr.) wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Uchwyt na papier toaletowy	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Umywalnie**

Powierzchnia: 6,7 m²

Nr pomieszczenia: **611**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna - terakota Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, zasilanie umywalk sygnalizacja stanów alarmowych z sali operacyjnej,
Instalacje wod.-kan.:	do umywalk

Instalacje c.w.: do umywalek
Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Moduł umywalkowy wiszący z przeznaczeniem do sal operacyjnych (armatura bezdotykowa sterowana optoelektronicznie, dźwigniowe dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego ze stali szlachetnej, mieszacz termiczny z przedwstępnym wyborem temperatury wody – np. Saturn HWT-E100 firmy Franke)	55 x 42,5cm	2szt.	stal nierdzewna
lub: Umywalka 3-stanowiskowa wisząca z przeznaczeniem do sal operacyjnych (armatura z termostatem dźwigniowym sterowana optoelektronicznie, dźwigniowe dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego ze stali szlachetnej wyzwalane optoelektronicznie – np. Saturn firmy Franke)	210 x 66cm	2szt.	stal nierdzewna
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	2szt.	-
Stelaż na odpady	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Sala operacyjna**

Powierzchnia: 31,0 m²

Nr pomieszczenia: **612**

Wykończenie budowlane: Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm)
Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe 230V,
oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,
zasilanie – lampa 7-ogniskowa operacyjna,
zegar ścienny elektryczny, monitor TV
interkom, sygnalizacja stanów alarmowych,
sygnalizacja alarmowa ppoż.,
sygnalizacja zaniku gazów medycznych
łącze telewizyjne do pokoi lekarskich,

Instalacje telekom.: gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne

Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne z przeznaczeniem do sal operacyjnych,
wymagana temperatura +25 st.C

Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna, 10-15 wy./h, nawiew górą, wyciąg w 20% górą, w 80% dołem,
Nawiew nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne,
klimatyzacja,

Gazy medyczne: próżnia, tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, odciąg gazów użytych – do punktu poboru sufitowego (kolumna gazów medycznych), rezerwowe zasilanie gazów medycznych do punktu poboru w ścianie

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafy magazynowe podręczne (leki, narzędzia sterylne)	105 x 57 x 200cm	2szt.	stal nierdzewna
Stół operacyjny	200 x 60cm	1 szt.	-
Mikroskop operacyjny stojący z torem wizyjnym	-	1 szt.	-
Lampa operacyjna 7-ogniskowa	-	1 szt.	-

Taboret obrotowy	śred. 35cm	2szt.	-
Wózek –stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	4szt.	-
Wózek –stolik zabiegowy	75 x 45cm	1szt.	-
Aparat do znieczuleń	-	1szt.	-
Wózek anestezjologiczny	-	1szt.	-
Zegar ścienny elektryczny	-	1szt.	-
Półka wspornikowa z telewizorem	-	1szt.	-
DVD – z funkcją nagrywania	-	1szt.	-
Monitor cyfrowy	45cali	1szt.	-
Rolety ALU zewnętrzne	-	2szt.	-

Stosować wyposażenie z przeznaczeniem do sal operacyjnych

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Magazyn czystej bielizny**

Powierzchnia: 2,4 m²

Nr pomieszczenia: **613**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa lekarska	105 x 57 x 200cm	1szt.	stal nierdzewna

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie do tymczasowego składowania brudnych narzędzi**

Powierzchnia: 1,9 m²

Nr pomieszczenia: **614**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa lekarska	105 x 57 x 200cm	1szt.	stal nierdzewna
Umywalka	45 x 37cm	1szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1szt.	-

Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Korytarz**

Powierzchnia: 4,8 m²

Nr pomieszczenia: **615**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Oddział: OTOLARYNGOLOGII – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Komunikacja**

Powierzchnia: 16,5 m²

Nr pomieszczenia: **616**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje wod.-kan.:	hydrant ppoż. (istniejący),
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Sale chorych**

Powierzchnia: 20,5 m² (617, 620, 623), 16,7 +4,0 m² (621, 622), 14,5 +3,25 m² (624), 14,8 +3,3 m² (625)

Nr pomieszczenia: **617, 620, 623 (3-lóżkowe), 621, 622, 624, 625 (2-lóżkowe z węzłami sanitarnymi)**

Wykończenie budowlane:	<u>Sala chorych</u> Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm); Ściany – powłoka lateksowa przeznaczona dla szpitali, ochraniacz naścienny kauczukowy (np. Nora W 9001) na wys. 0,8m, poręcz na wys. 110cm; Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), <u>Łazienka</u> Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali), Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik) –osobno: łazienka i sala chorych, Instalacje wod.-kan.: do umywalki, natrysku i miski ustępowej Instalacje c.w.: do umywalki i natrysku Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne,
-------------------------------	---

Wentylacja:	wymagana temperatura +24 st.C w salach chorych 2-łózkowych – mechaniczna wywiewna 3 wym./h + nawiewniki okienne, w salach 3-łózkowych grawitacyjna kanałowa, w sali chorych opcjonalnie – klimatyzacja
Gazy medyczne:	tlen, próżnia – do punktu poboru na ścianie, oddzielnie dla każdego łóżka

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Łóżko szpitalne z materacem	220 x 99 x 55cm	7 x 2szt.	Famed Żywiec
Szafka przyłóżkowa	40 x 45 x 80cm	7 x 2szt.	Famed Żywiec
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	7 x 1szt.	-
Zasłona międzyłóżkowa ze stelażem podwiesz. do sufitu	dł. 250cm	10 x 1szt.	-
Żaluzje pionowe	-	7 x 1szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	3 x 1szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	3x 1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	3 x 1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	3x 1szt.	-
Wieszak ścienny	-	7x 1szt.	-
<u>Łazienka:</u>			
Umywalka	50 x 40cm	4 x 1szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	4 x 1szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	4 x 1szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	4 x 1szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	4 x 1szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	4 x 1szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	4 x 1szt.	-
Bateria prysznicowa	-	4 x 1szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	4 x 1szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	4 x 1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	4 x 1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	4x 1szt.	-
Uchwyt dla niepełnosprawnych	-	2 x 4szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Sale chorych dziecięce**

Powierzchnia: 14,3 m² (618), 20,6 m² (619)

Nr pomieszczenia: **618 (2-łózkowe), 619 (3-łózkowe)**

Wykończenie budowlane:	<u>Sala chorych</u> Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm); Ściany – powłoka lateksowa przeznaczona dla szpitali, ochroniacz naścienny kauczukowy (np. Nora W 9001) na wys. 0,8m, poręcz na wys. 110cm; Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, system przyzywowy (włącznik)
Instalacje elektryczne:	do umywalki
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne, temperatura +24 st.C
Instalacje c.o.:	grawitacyjna kanałowa (619), mechaniczna wywiewna 3 wym./h + nawiewniki okienne (618), opcjonalnie - klimatyzacja
Wentylacja:	tlen, próżnia – do punktu poboru na ścianie, oddzielnie dla każdego łóżka

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Łóżko szpitalne z materacem	220 x 99 x 55cm	5szt.	Famed Żywiec

Szafka przyłóżkowa	40 x 45 x 80cm	5szt.	Famed Żywiec
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	2szt.	-
Zasłona międzyłóżkowa ze stelażem podwiesz. do sufitu	dł. 250cm	3szt.	
Żaluzje pionowe	-	2szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	2szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	2szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	2szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	2szt.	-
Wieszak ścienny	-	2szt.	-
<i>W oknach zamontować siatkę stalową chroniącą przed wypadnięciem</i>			

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Pokój socjalny pielęgniarek**

Powierzchnia: 11,9 m²

Nr pomieszczenia: **626**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy zlewozmywaku fartuch z glazury, Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne, system przyzywowy (odbiór sygnału)
Instalacje telekom.:	instalacja antenowa + gniazdo wtykowe dla telewizora,
Instalacje wod.-kan.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.w.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna wywiewna 2 wym./h + nawiewniki okienne

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Stół	120 x 80cm	1szt.	-
Krzesło	45 x 45cm	4szt.	-
Szafki z blatem i wbud. zlew.	130 x 60 x 89cm	1szt.	wyk. indywidualne
Szafka wisząca	2x 65 x 40cm	1szt.	-
Regał z szafkami osobistymi	180 x 50cm	1szt.	-
Zlewozmywak wbudowany	50 x 60cm	1szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1szt.	-
Lodówka podblatowa	60 x 60 x 80cm	1szt.	-
Telewizor	-	1szt.	-
Kuchenska mikrofalowa	-	1szt.	-
Czajnik elektr. bezprzewodowy	-	1szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Pokój pielęgniarstwa oddziałowej**

Powierzchnia: 11,9 m²

Nr pomieszczenia: **627**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy zlewozmywaku fartuch z glazury, Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne, system przyzywowy (odbiór sygnału)
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna wywiewna 2 wym./h + nawiewniki okienne

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa lekarska	105 x 57x 200cm	2szt.	-
Biurko	120 x 65x 78cm	1szt.	-
Fotel biurowy	-	1szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca	-	-	-
jednouchwytowa	-	1szt.	-
Kanapa	195x 90cm	1szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Magazyn oddziałowy**

Powierzchnia: 5,2 m²

Nr pomieszczenia: **628**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), fartuch z glazury przy umywalce do wys. 160cm Sufit: podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +16 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa	105 x 57 x 200cm	1szt.	stal nierdzewna
Regał	60 x 40 x 200cm	2szt.	stal nierdzewna
Umywalka	50 x 40cm	1szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca	-	-	-
jednouchwytowa	-	1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGIIPomieszczenie: **Magazyn czystej bielizny**Powierzchnia: 5,2 m²Nr pomieszczenia: **629**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), fartuch z glazury przy umywalce do wys. 160cm Sufit: podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje elektryczne:	do umywalki
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	wymagana temperatura +16 st.C
Instalacje c.o.:	grawitacyjna kanałowa
Wentylacja:	

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa	105 x 57 x 200cm	1 szt.	stal nierdzewna
Regał	60 x 40 x 200cm	2 szt.	stal nierdzewna
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGIIPomieszczenie: **Łazienka dziecięca**Powierzchnia: 3,8 m²Nr pomieszczenia: **630**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik)
Instalacje elektryczne:	do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, wymagana temperatura +25 st.C
Instalacje c.o.:	grawitacyjna kanałowa,
Wentylacja:	

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-

Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Gabinet opatrunkowo -zabiegowy**

Powierzchnia: 20,5 m²

Nr pomieszczenia: **631**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5 mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce i zlewozm. fartuch z glazury do wys. 160cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje telekom.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie - klimatyzacja
Gazy medyczne:	próżnia, tlen, sprężone powietrze – do punktu poboru w ścianie

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	120 x 65 x 78cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Wózek-stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	2 szt.	Famed Żywiec
Fotel pacjenta	60 x 50cm	1 szt.	-
Fotel zabiegowy	150 x 70cm	2 szt.	-
Stanowisko wstrzykiwań dożylnych	70 x 50cm	1 szt.	-
Szafki z blatem i wbud. zlew.	150 x 60 x 85cm	1 szt.	stal nierdzewna
Szafki wiszące	75 x 40 x 70cm	2 szt.	stal nierdzewna
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa**

Powierzchnia: 15,2 m²

Nr pomieszczenia: **632**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce i zlewozm. fartuch z glazury do wys. 160cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje telekom.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje wod.-kan.:	

Instalacje c.w.: do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja: grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie - klimatyzacja

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	120 x 65 x 78cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Wózek-stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	2 szt.	Famed Żywiec
Szafki z blatem	80 x 60 x 85cm	3 szt.	stal nierdzewna
Szafki wiszące	80 x 30 x 70cm	3 szt.	stal nierdzewna
Szafki wiszące	40 x 30 x 70cm	1 szt.	stal nierdzewna
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Zlewozmywak jednokomorowy	50 x 60cm	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Lodówka	60 x 60cm	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Łada pielęgniarska**

Powierzchnia: 6,3 m²

Nr pomieszczenia: **633**

Wykończenie budowlane: Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm)
Ściany: farba lateksowa (dla szpitali),
Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne: gniazdo wtykowe 230V,
oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,
system przyzywowy (odbiór sygnału),
instalacja domofonowa (odbiór sygnału, otwieranie drzwi),
sygnalizacja zaniku gazów medycznych,
Instalacje telekom.: gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja: grawitacyjna kanałowa
Gazy medyczne: sygnalizacja zaniku gazów

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	170 x 70cm	1 szt.	wyk. indywidualne
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Szafa	100 x 50 x do sufitu	1 szt.	wyk. indywidualne
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Łazienka ogólna**

Powierzchnia: 4,9 m²

Nr pomieszczenia: **634**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik)
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje c.w.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Łazienka ogólna (dla niepełnosprawnych)**

Powierzchnia: 9,6 m²

Nr pomieszczenia: **635**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik)
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje c.w.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-

Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt	-.
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Uchwyt dla niepełnosprawnych	-	4 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Brudownik**

Powierzchnia: 10,1 m²

Nr pomieszczenia: **636**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna – terakota Ściany: glazura do sufitu Sufit: farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje elektryczne:	do przyborów sanitarnych, do urządzeń technologicznych, do wpustu podłogowego (kanalizacja);
Instalacje wod.-kan.:	do przyborów sanitarnych, do urządzeń technologicznych
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +16 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 50cm	1 szt.	-
Regał magazynowy	60 x 40 x 200cm	2 szt.	stal nierdzewna
Myjnia-płuczka dezynfekcyjna	79 x 60 x 90cm	1 szt.	S422LC/Getinge
Zlew jednokomorowy	80 x 60cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Stelaż na odpady	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Pomieszczenie porządkowe**

Powierzchnia: 2,4 m²

Nr pomieszczenia: **637**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna - terakota, Ściany: glazura do sufitu, Sufit: podwieszany kasetonowy
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do zlewu, do króćców, do kratki ściekowej
Instalacje c.w.:	do zlewu
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +16 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafka wisząca na środki czystości	80 x 30cm	1 szt.	stal nierdzewna
Zlewozmywak jednokom.	60 x 50cm	1 szt.	-

Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Wózek sprzątacza	104 x 51 x 110cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **WC personelu**

Powierzchnia: 2,8 m²

Nr pomieszczenia: **638**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje elektryczne:	do umywalki i miski ustępowej
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe,
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Pokój lekarzy socjalny**

Powierzchnia: 13,7 m²

Nr pomieszczenia: **639**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy zlewozmywaku fartuch z glazury, Sufit: farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne, system przyzywowy (odbior sygnału)
Instalacje elektryczne:	instalacja antenowa + gniazdo wtykowe dla telewizora, gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje telekom.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna wywiewna 2 wym./h + nawiewniki okienne

Wypozażenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Stół	120 x 80cm	1 szt.	-
Krzesło	45 x 45cm	4 szt.	-
Szafki z blatem i wbud. zlew.	130 x 60 x 89	1 szt.	wyk. indywidualne
Szafka wisząca	2x 65 x 40cm	1 szt.	-
Kanapa	195x 90cm	1 szt.	-
Szafa lekarska	105x57x200cm	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Lodówka podblatowa	60 x 60 x 80cm	1 szt.	-
Telewizor	-	1 szt.	-
Kuchenka mikrofalowa	-	1 szt.	-
Czajnik elektr. bezprzewodowy	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-

Oddział: OTOLARYNGOLOGII

Pomieszczenie: **Węzeł sanitarny personelu**

Powierzchnia: 2,9 m²

Nr pomieszczenia: **639A**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje elektryczne:	
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, wymagana temperatura +24 st.C
Instalacje c.o.:	
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

Wypozażenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Pokój ordynatora (otolaryngologia)**

Powierzchnia: 13,9 m²

Nr pomieszczenia: **640**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: farba lateksowa (dla szpitali) , przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm,
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne,
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Kanapa	195 x 90cm	1szt.	-
Szafa	105 x 57 x 200cm	1szt.	-
Biuorko	120 x 65x 78cm	1szt.	-
Fotel biurowy	-	1szt.	-
Regał	2x 80x40x200cm	1szt.	-
Krzesło	45x45cm	1szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1szt.	-
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Sekretariat (otolaryngologia)**

Powierzchnia: 15,2 m²

Nr pomieszczenia: **641**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5 mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne x 3
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biuorko	120 x 65 x 78cm	3szt.	-
Fotel do biurka	-	3szt.	-
Krzesło	45 x 45cm	2szt.	-
Regał	2x 80 x 40 x 200cm	1szt.	-
Umywalka	50x40cm	1szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1szt.	-

Komputer stacjonarny	-	3szt.	-
Urządzenie kopiująco-skanująco-drukujące	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Pokój ordynatora (okulistyka)**

Powierzchnia: 15,2 m²

Nr pomieszczenia: **642**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: farba lateksowa (dla szpitali) , przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm,
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne,
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Kanapa	195 x 90cm	1 szt.	-
Szafa	105 x 57 x 200cm	1 szt.	-
Biurko	120 x 65x 78cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Krzesło	45 x 45cm	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Sekretariat (okulistyka)**

Powierzchnia: 15,7 m²

Nr pomieszczenia: **643**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne x 3
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja:

wymagana temperatura +24 st.C
 grawitacyjna kanałowa

Wypozaenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	120 x 65 x 78cm	3szt.	-
Fotel do biurka	-	3szt.	-
Krzesło	45 x 45cm	2szt.	-
Regał	2x 80 x 40 x 200cm	1 szt.	-
Umywalka	50x40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny	-	3szt.	-
Urządzenie kopiująco-skanująco-drukujące	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Dyżurka lekarzy (otolaryngologia)**

Powierzchnia: 20,7 m²

Nr pomieszczenia: **644**

Wykończenie budowlane:

Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm)

Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm,

Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),

Instalacje elektryczne:

gniazda wtykowe 230V,

oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe

instalacja antenowa + gniazdo wtykowe dla telewizora,

Instalacje telekom.:

gniazdo sieci telefonicznej, łącze telewizyjne z sali operacyjnej, gniazdo teleinformatyczne podwójne x 3

Instalacje wod.-kan.:

do umywalki

Instalacje c.w.:

do umywalki

Instalacje c.o.:

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wymagana temperatura +24 st.C

Wentylacja:

grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie - klimatyzacja

Wypozaenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Regał	2x 80 x30 x200cm	1 szt.	-
Biurko	120 x 65 x 78cm	6szt.	-
Fotel do biurka	-	8szt.	-
Umywalka	60 x 50cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Telewizor	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny	-	6szt.	-
Drukarka	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Pokój konsultacyjny (otolaryngologia)**

Powierzchnia: 20,6 m²

Nr pomieszczenia: **645**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce i zlewozm. fartuch z glazury do wys. 160cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa
Gazy medyczne:	próżnia, tlen, sprężone powietrze – do punktu poboru w ścianie

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafki z blatem	80 x 60 x 89cm	1 szt.	stal nierdzewna
Szafki wiszące	80 x 30 x 70cm	1 szt.	stal nierdzewna
Szafki wiszące	40 x 30 x 70cm	1 szt.	stal nierdzewna
Szafa lekarska	105x57x200cm	1 szt.	stal nierdzewna
Biurko	120 x 65 x 78cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Kozetka lekarska	205 x 60cm	1 szt.	Famed Żywiec
Fotel zabiegowy	150 x 70cm	1 szt.	-
Fotel pacjenta	60 x 50cm	1 szt.	-
Wózek –stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	2 szt.	Famed Żywiec
Komputer stacjonarny	-	1 szt.	-
Drukarka	-	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Zlewozmywak jednokom. wbud.	60 x 50cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło wpłynię	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Pokój badań A (okulistyka)**

Powierzchnia: 20,7 m²

Nr pomieszczenia: **646**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki

Instalacje c.w.: do umywalki
Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja: grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie - klimatyzacja

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Stolik + 2 taborety obrotowe	40 x 60cm	2szt.	stal nierdzewna
Stolik + 2 taborety obrotowe (stanowiska badań)	60 x 60cm	1szt.	stal nierdzewna
Biurko	120 x 65 x 78cm	2szt.	-
Fotel biurowy	-	2szt.	-
Kozetka lekarska	205 x 60cm	1szt.	Famed Żywiec
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1szt.	-
Ultrasonograf	-	1szt.	-
Autokeratorefraktometr	-	1szt.	-
Polomierz	-	1szt.	-
Laser	-	1szt.	-
Szafa lekarska	105x57x200cm	1szt.	stal nierdzewna
Umywalka	50 x 40cm	1szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1szt.	-
Pojemnik na mydło wpłynię	-	1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Pokój badań B (okulistyka)**

Powierzchnia: 20,7 m²

Nr pomieszczenia: **647**

Wykończenie budowlane: Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm)
Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm,
bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe 230V,
oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe

Instalacje telekom.: gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne x 2

Instalacje wod.-kan.: do umywalki

Instalacje c.w.: do umywalki

Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +24 st.C

Wentylacja: grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie klimatyzacja

Gazy medyczne: próżnia, tlen, sprężone powietrze – do punktu poboru na ścianie

Wyposażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa lekarska	105 x 57 x 200cm	1szt.	stal nierdzewna
Biurko	120 x 65 x 78cm	1szt.	-
Fotel biurowy	-	1szt.	-
Kozetka lekarska	205 x 60cm	1szt.	Famed Żywiec
Stolik + taborety obrotowe (stanowisko badań)	40 x 60cm	2+3szt.	-
Lampa szczelinowa	-	1szt.	-
Fotel pacjenta	60 x 50cm	1szt.	-
Wózek-stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	1szt.	Famed Żywiec
Stolik na kasetę	40 x 50cm	1szt.	-

Tablica do bad. ostr. wzroku	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny	-	1 szt.	-
Drukarka	-	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło płynne	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **Hol**

Powierzchnia: 91,0 + 2,4 m²

Nr pomieszczenia: **648**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: powłoka lateksowa z przeznaczeniem dla szpitali, sufit: podwieszany kasetonowy, odbojnice naścienne, poręcz na wysokości 110cm
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V (porządkowe) oświetlenie fluorescencyjne ogólne, wnęka na transformatory izolacyjne, układ przełączy, układy podtrzymywania energii (osobno dla każdej z sal operacyjnych), sygnalizacja alarmowa ppoż., lampy ewakuacyjne
Instalacje wod.-kan.:	hydrant ppoż. (istniejący), przed drzwiami z holu windowego
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Krzesło	45 x 45cm	9szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-

STREFA MIĘDZYODDZIAŁOWA

Pomieszczenie: **WC dla odwiedzających**

Powierzchnia: 4,9 m²

Nr pomieszczenia: **648A**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna - terakota, Ściany: glazura do sufitu, Sufit: farba lateksowa (dla szpitali)
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie żarowe ogólne do przyborów sanitarnych
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-

Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Uchwyt na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Uchwyt dla niepełnosprawnych	-	2 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Komunikacja**

Powierzchnia: 78,7 + 18,15 m²

Nr pomieszczenia: **649**

Wykończenie budowlane:	Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany – powłoka lateksowa przeznaczona dla szpitali, Sufit – podwieszany kasetonowy Odbojnice naściennne, poręcz na wys. 110cm
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, system przyzywowy (sygnalizacja) przy pokojach chorych, sygnalizacja alarmowa ppoż., lampy ewakuacyjne, instalacja domofonowa (od drzwi na oddział do lady pielęgniarstwa), zamek szyfrowy przy drzwiach na oddział, sygnalizacja stanów alarmowych z sali operacyjnej,
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa
Gazy medyczne:	tablica poboru gazów medycznych z czujnikami i zaworami

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Sale chorych**

Powierzchnia: 20,5 m² (650, 651, 654, 657), 16,7 + 4,0 m² (652, 653)

Nr pomieszczenia: **650, 651, 654, 657 (3-lóżkowe), 652, 653 (2-lóżkowe z węzłami sanitarnymi)**

Wykończenie budowlane:	<u>Sala chorych</u> Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm); Ściany – powłoka lateksowa przeznaczona dla szpitali, ochraniacz naścienny kauczukowy (np. Nora W 9001) na wys. 0,8m, poręcz na wys. 110cm; Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), <u>Łazienka</u> Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik) –osobno: łazienka i sala chorych,
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje c.w.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.o.:	ogrzew. wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne, wymag. temp. +24 st.C
Wentylacja:	w salach chorych 2-lóżkowych – mechaniczna wywiewna 3 wym./h + nawiewniki okienne, w salach 3-lóżkowych grawitacyjna kanałowa, w sali chorych opcjonalnie – klimatyzacja
Gazy medyczne:	tlen, próżnia – do punktu poboru na ścianie, oddzielnie dla każdego łóżka

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Łóżko szpitalne z materacem	220 x 99 x 55cm	16szt.	Famed Zywiec

Szafka przyłóżkowa	40 x 45 x 80cm	16szt.	Famed Żywiec
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	6szt.	-
Zasłona międzyłóżkowa ze stelażem podwiesz. do sufitu	dł. 250cm	10szt.	
Żaluzje pionowe	-	6szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	4szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	4szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	4szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	4szt.	-
Wieszak ścienny	-	1 szt.	-
<u>Łazienka:</u>			
Umywalka	50 x 40cm	2szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	2szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	2szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	2szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	2szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	2szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	2szt.	-
Bateria prysznicowa	-	2szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	2szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	2szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	2szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	2szt.	-
Uchwyt dla niepełnosprawnych	-	2 x 4szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Sale chorych dziecięce**

Powierzchnia: 14,3 m² (655), 20,6 m² (656)

Nr pomieszczenia: **655 (2-łóżkowe), 656 (3-łóżkowe)**

Wykończenie budowlane:

Sala chorych

Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm);

Ściany – powłoka lateksowa przeznaczona dla szpitali, ochroniacz naścienny kauczukowy (np. Nora W 9001) na wys. 0,8m, poręcz na wys. 110cm;

Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),

Instalacje elektryczne:

gniazda wtykowe 230V,

oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,

system przyzywowy (włącznik)

Instalacje wod.-kan.:

do umywalki

Instalacje c.w.:

do umywalki

Instalacje c.o.:

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne,

wymagana temperatura +24 st.C

Wentylacja:

grawitacyjna kanałowa (656), mechaniczna wywiewna 3 wym./h + nawiewniki okienne (655), opcjonalnie - klimatyzacja

Gazy medyczne:

tlen, próżnia – do punktu poboru na ścianie, oddzielnie dla każdego łóżka

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Łóżko szpitalne z materacem	220 x 99 x 55cm	5szt.	Famed Żywiec
Szafka przyłóżkowa	40 x 45 x 80cm	5szt.	Famed Żywiec
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	2szt.	-
Zasłona międzyłóżkowa ze stelażem podwiesz. do sufitu	dł. 250cm	3szt.	
Żaluzje pionowe	-	2szt.	-
Wieszak ścienny	-	1szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	2szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	2szt.	-

Pojemnik na mydło w płynie	-	2szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	2szt.	-
<i>W oknach zamontować siatkę stalową chroniącą przed wypadnięciem</i>			

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Łazienka dziecięca**

Powierzchnia: 3,8 m²

Nr pomieszczenia: **658**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik)
Instalacje elektryczne:	do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.w.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe,
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca	-	-	-
jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Magazyn oddziałowy**

Powierzchnia: 5,2 m²

Nr pomieszczenia: **659**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), fartuch z glazury przy umywalce do wys. 160cm Sufit: podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje elektryczne:	do umywalki
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	wymagana temperatura +16 st.C
Instalacje c.o.:	grawitacyjna kanałowa
Wentylacja:	

Wypozażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa	105 x 57 x 200cm	1 szt.	stal nierdzewna
Regał	60 x 40 x 200	2 szt.	stal nierdzewna
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Pokój badań, ciemnia**

Powierzchnia: 20,0 m²

Nr pomieszczenia: **660**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie - klimatyzacja
Gazy medyczne:	próżnia, tlen, sprężone powietrze – do punktu poboru na ścianie

Wypozażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchw.	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Biurko	120 x 65 x 78cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Wózek-stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	1 szt.	Famed Żywiec
Fotel pacjenta	60 x 50cm	1 szt.	-
Taboret obrotowy	35 x 35cm	1 szt.	Famed Żywiec
Tablica do badania ostr. wzroku	-	1 szt.	-
Kozetka lekarska	205 x 60cm	1 szt.	Famed Żywiec
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-
Rolety PCV zewnętrzne	-	1 szt.	-
Szafki z blatem	140 x 40 x 89cm	1 szt.	stal nierdzewna
Krzesło szpitalne	45 x 45cm	2 szt.	-
Stolik + 2 taborety obrotowe	120 x 60 (stolik)cm	1 szt.	-
Stolik + 2 taborety obrotowe	60 x 60 (stolik)cm	1 szt.	stal nierdzewna
Lampa szczelinowa	-	2 szt.	-
Tonometr stojący	-	1 szt.	-
Wziernik	-	2 szt.	-

Oddział: OKULISTYKIPomieszczenie: **Gabinet zabiegowy**Powierzchnia: 15,2 m²Nr pomieszczenia: **661****Wykończenie budowlane:**

Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm)

Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce i zlewozm. fartuch z glazury do wys. 160cm,

bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!

Instalacje elektryczne:

gniazda wtykowe 230V,

oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,

Instalacje telekom.:

gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne

Instalacje wod.-kan.:

do umywalki i zlewozmywaka

Instalacje c.w.:

do umywalki i zlewozmywaka

Instalacje c.o.:

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wymagana temperatura +24 st.C

Wentylacja:

grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie - klimatyzacja

Gazy medyczne:

próżnia, tlen, sprężone powietrze – do punktu poboru w ścianie

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	120 x 65 x 78cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Fotel pacjenta	60 x 50cm	1 szt.	-
Stan. do wstrzykiwań dożylnych	70 x 50cm	1 szt.	-
Szafka z wbud. zlewem	60 x 60 x 89cm	1 szt.	stal nierdzewna
Szafka z blatem	80 x 60 x 89cm	3 szt.	stal nierdzewna
Szafka wisząca	80 x 30 x 70cm	2 szt.	stal nierdzewna
Szafka wisząca	40 x 30 x 70cm	1 szt.	stal nierdzewna
Lodówka	60 x 60 x 170cm	1 szt.	-
Wózek-stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	1 szt.	Famed Żywiec
Umywalka	55 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKIPomieszczenie: **Łazienka ogólna**Powierzchnia: 4,9 m²Nr pomieszczenia: **662****Wykończenie budowlane:**

Posadzka łatwo zmywalna – terakota

Ściany – glazura do pełnej wysokości

Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),

Instalacje elektryczne:

gniazda wtykowe 230V,

oświetlenie fluorescencyjne ogólne,

w łazience grzejnik-suszarka do ręczników,

system przyzywowy (włącznik)

Instalacje wod.-kan.:

do umywalki, natrysku i miski ustępowej

Instalacje c.w.:

do umywalki i natrysku

Instalacje c.o.:

ogrzewanie wodno-grzejnikowe,

wymagana temperatura +25 st.C

Wentylacja:

grawitacyjna kanałowa,

<u>Wypozaenie</u>			
<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Łazienka ogólna (dla niepełnosprawnych)**

Powierzchnia: 9,6 m²

Nr pomieszczenia: **663**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik)
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje c.w.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

<u>Wypozaenie</u>			
<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Uchwyt dla niepełnosprawnych	-	4 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Brudownik**

Powierzchnia: 10,1 m²

Nr pomieszczenia: **664**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna – terakota Ściany: glazura do sufitu Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
-------------------------------	--

Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V,
Instalacje wod.-kan.:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje c.w.:	do przyborów sanitarnych, do urządzeń technologicznych, do wpustu podłogowego (kanalizacja);
Instalacje c.o.:	do przyborów sanitarnych, do urządzeń technologicznych
Wentylacja:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
	wymagana temperatura +16 st.C
	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 50cm	1 szt.	-
Regał magazynowy	60 x 40 x 200cm	2 szt.	stal nierdzewna
Myjnia-płuczka dezynfekcyjna	79 x 60 x 90cm	1 szt.	S422LC/Getinge
Zlew jednokomorowy	80 x 60cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Stelaż na odpady	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Pomieszczenie porządkowe**

Powierzchnia: 2,4 m²

Nr pomieszczenia: **665**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna - terakota, Ściany: glazura do sufitu, Sufit: podwieszany kasetonowy
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do zlewu, do króćców, do kratki ściekowej
Instalacje c.w.:	do zlewu
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +16 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafka wisząca na środki czystości	80 x 30 x 70cm	1 szt.	stal nierdzewna
Zlewozmywak jednokom.	60 x 50cm	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Wózek sprzątacza	104 x 51 x 110	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **WC personelu**

Powierzchnia: 2,8 m²

Nr pomieszczenia: **666**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota
-------------------------------	------------------------------------

Instalacje elektryczne:	Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i miski ustępowej
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Dyżurka lekarzy**

Powierzchnia: 17,9 m²

Nr pomieszczenia: **667**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm, Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe instalacja antenowa + gniazdo wtykowe dla telewizora,
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, łącze telewizyjne z sali operacyjnej, gniazdo teleinformatyczne podwójne x 3
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa, opcjonalnie - klimatyzacja

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Regał	2x 80 x30 x200cm	1 szt.	-
Biurko	120 x 65 x 78cm	5 szt.	-
Fotel do biurka	-	6 szt.	-
Umywalka	60 x 50cm	1 szt.	-
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Telewizor	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny	-	5 szt.	-
Drukarka	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKIPomieszczenie: **Pokój lekarzy socjalny**Powierzchnia: 15,1 m²Nr pomieszczenia: **668**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm) Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy zlewozmywaku fartuch z glazury, Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne, system przyzywowy (odbiór sygnału) instalacja antenowa + gniazdo wtykowe dla telewizora, gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje telekom.:	
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.w.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna wywiewna 2 wym./h + nawiewniki okienne

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Stół	120 x 80cm	1 szt.	-
Krzesło	45 x 45cm	4 szt.	-
Szafki z blatem i wbud. zlew.	130 x 60 x 89cm	1 szt.	wyk. indywidualne
Szafka wisząca	2x 65 x 40cm	2 szt.	-
Szafa	105 x 57 x 200cm	1 szt.	-
Kanapa	195 x 90cm	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Lodówka podblatowa	60 x 60 x 80cm	1 szt.	-
Telewizor	-	1 szt.	-
Kuchenka mikrofalowa	-	1 szt.	-
Czajnik elektr. bezprzewodowy	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKIPomieszczenie: **Węzeł sanitarny personelu**Powierzchnia: 4,4 m²Nr pomieszczenia: **669**

Wykończenie budowlane:	Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – sufit podwieszany z płyt g-k na wys. 260cm, farba lateksowa
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, do umywalki, natrysku i miski ustępowej
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.w.:	do umywalki i natrysku
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	grawitacyjna kanałowa,

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System splukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Pokój przygotowawczy pielęgniarstwa**

Powierzchnia: 15,0 m²

Nr pomieszczenia: **670**

Wykończenie budowlane:

Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm)

Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), fartuch z glazury przy umywalce do wys. 160cm,

Instalacje elektryczne:

Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),

gniazda wtykowe 230V,

oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne

Instalacje telekom.:

gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne

Instalacje wod.-kan.:

do umywalki

Instalacje c.w.:

do umywalki

Instalacje c.o.:

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wymagana temperatura +24 st.C

Wentylacja:

mechaniczna wywiewna 2 wym./h + nawiewniki okienne

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Biurko	120 x 65 x 78cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Szafa lekarska	105 x 57 x 200	2 szt.	stal nierdzewna
Kanapa	195 x 90cm	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Pokój socjalny pielęgniarstwa**

Powierzchnia: 11,9 m²

Nr pomieszczenia: **671**

Wykończenie budowlane:

Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm)

Ściany: farba lateksowa (dla szpitali), przy zlewozmywaku fartuch z glazury,

Instalacje elektryczne:	Sufit: farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie żarowe miejscowe i ogólne, system przyzywowy (odbior sygnału)
Instalacje telekom.:	instalacja antenowa + gniazdo wtykowe dla telewizora,
Instalacje wod.-kan.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.w.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna wywiewna 2 wym./h + nawiewniki okienne

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Stół	120 x 80cm	1 szt.	-
Krzesło	45 x 45cm	4 szt.	-
Szafki z blatem i wbud. zlew.	130 x 60 x 89	1 szt.	wyk. indywidualne
Szafka wisząca	2x 65 x 40cm	1 szt.	-
Regał z szafkami osobistymi	180 x 50cm	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Lodówka podblatowa	60 x 60 x 80cm	1 szt.	-
Telewizor	-	1 szt.	-
Kuchenka mikrofalowa	-	1 szt.	-
Czajnik elektr. bezprzewodowy	-	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Pomieszczenie nadzoru poznieczuleniowego z węzłem sanitarnym** (dost. dla osób niepełnosprawnych)

Powierzchnia: 16,7 m² + 4,0 m²

Nr pomieszczenia: **672**

Wykończenie budowlane:	<u>Sala chorych:</u> Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrosta- tyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm); Ściany – malowanie farbą lateksową (dla szpitali), ochraniacz naścienny kauczukowy (np. Nora W 9001) na wys. 0,8m; Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), <u>Łazienka:</u> Posadzka łatwo zmywalna – terakota Ściany – glazura do pełnej wysokości Sufit – farba lateksowa (dla szpitali), gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, w łazience grzejnik-suszarka do ręczników, system przyzywowy (włącznik) –osobno: łazienka i sala chorych; do umywalki, natrysku i miski ustępowej do umywalki i natrysku ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne, wymagana temperatura +24 st.C mechaniczna nawiewno-wywiewna, filtry przeciwbakteryjne przy nawiewie, opcjonalnie - klimatyzacja
Instalacje elektryczne:	
Instalacje wod.-kan.:	
Instalacje c.w.:	
Instalacje c.o.:	
Wentylacja:	

Gazy medyczne:

próżnia, sprężone powietrze, tlen – do punktu poboru na ścianie, oddzielnie dla każdego łóżka

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Łóżko szpitalne z materacem	220 x 99 x 55cm	1 szt.	-
Szafka przyłóżkowa	40 x 45 x 80	1 szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
<u>Łazienka:</u>			
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Zasłona prysznicowa	-	1 szt.	-
Grzejnik-wieszak do ręczników	szer.60cm	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1 szt.	-
Wieszak na papier toaletowy	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Uchwyt dla niepełnosprawnych	-	4 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI

Pomieszczenie: **Lada pielęgniarska**

Powierzchnia: 6,3 m²

Nr pomieszczenia: **673**

Wykończenie budowlane:

Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm)

Ściany: farba lateksowa (dla szpitali),

Sufit: farba lateksowa (dla szpitali),

Instalacje elektryczne:

gniazdo wtykowe 230V,

oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,

system przyzywowy (odbiór sygnału),

instalacja domofonowa (odbiór sygnału, otwieranie drzwi),

sygnalizacja zaniku gazów medycznych,

Instalacje telekom.:

gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne

Instalacje c.o.:

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wymagana temperatura +24 st.C

Wentylacja:

grawitacyjna kanałowa

Gazy medyczne:

sygnalizacja zaniku gazów

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	170 x 70cm	1 szt.	wyk. indywidualne
Fotel biurowy	-	1 szt.	-
Szafa	100 x 50 x do sufitu	1 szt.	wyk. indywidualne
Komputer stacjonarny z drukarką	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie personelu**

Powierzchnia: 7,9 m²

Nr pomieszczenia: **674**

Wykończenie budowlane:	Posadzka – kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus, art. 110, grub. 3,5mm); Ściany – malowanie farbą lateksową (dla szpitali), Sufit – farba lateksowa (dla szpitali),
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne, wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna, opcjonalnie - klimatyzacja

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Fotel wypoczynkowy	-	2szt.	-
Stół	70 x 70cm	1szt.	-
Regał	2x 80 x 30 x 200cm	1szt.	-
Żaluzje pionowe	-	1szt.	-
Wiadro plastik. z uchylną pokrywą	-	1szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **WC (przy pomieszczeniu personelu)**

Powierzchnia: 2,1 m²

Nr pomieszczenia: **674A**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna - terakota Ściany: glazura do pełnej wysokości pomieszczenia Sufit: farba lateksowa (dla szpitali)
Instalacje elektryczne:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne, wymagana temperatura +24 st.C
Instalacje wod.-kan.:	do przyborów sanitarnych
Instalacje c.w.:	do przyborów sanitarnych
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna

Wypożyczenie

Nazwa	Wymiary	Ilość	Typ/producent
Umywalka	45 x 37cm	1szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1szt.	-
Uchwyt na papier toaletowy	-	1szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie przygotowania pacjenta**

Powierzchnia: 20,9 m²

Nr pomieszczenia: **675**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, przy umywalce fartuch z glazury do wys. 160cm, odbojnice kauczukowe na wys. 30 i 90cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe,

Instalacje telekom.:	sygnalizacja stanów alarmowych z sali operacyjnej,
Instalacje wod.-kan.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje c.w.:	do umywalki
Instalacje c.o.:	do umywalki
	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
	wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna, opcjonalnie - klimatyzacja

Wypozażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Biurko	120 x 65cm	1 szt.	-
Fotel biurowy	45 x 45cm	1 szt.	-
Lodówka	60 x 60 x 170cm	1 szt.	-
Szafa lekarska	105 x 57 x 200cm	1 szt.	stal nierdzewna
Umywalka	60 x 50cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Śluza pacjenta**

Powierzchnia: 6,4 m²

Nr pomieszczenia: **676**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, odbojnice kauczkowe na wys. 30 i 90cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje c.o.:	wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie porządkowe**

Powierzchnia: 3,0 m²

Nr pomieszczenia: **677**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa do pełnej wysokości pomieszczenia, przy umywalce i zlewozm. fartuch z glazury do wys. 160cm, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.w.:	do umywalki i zlewozmywaka
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
	wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypozażenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafka wisząca na środki czystości	80 x 30cm	1 szt.	stal nierdzewna
Zlew jednokom.	60 x 50cm	1 szt.	-

Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria zlewozm. ścienna	-	1 szt.	-
Wózek sprzątacza	104 x 51 x 110cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Szatnia personelu brudna**

Powierzchnia: 5,3 m²

Nr pomieszczenia: **678**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa (dla szpitali)
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa osobista segmentowa z wydziel. częścią na obuwanie	40 x 60 x 200cm	5szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Szatnia personelu czysta**

Powierzchnia: 4,5 m²

Nr pomieszczenia: **679**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczkowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa segmentowa z wydziel. częścią na obuwanie	40 x 60 x 200cm	5szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie higieniczno-sanitarne**

Powierzchnia: 5,6 m²

Nr pomieszczenia: **680**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna - terakota Ściany: glazura do pełnej wysokości pomieszczenia
-------------------------------	--

Instalacje elektryczne:	Sufit: farba lateksowa (dla szpitali) gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne
Instalacje wod.-kan.:	do przyborów sanitarnych
Instalacje c.w.:	do przyborów sanitarnych
Instalacje c.o.:	grzejnik-wieszak do ręczników (elektr.) wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Umywalka	50 x 40cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Bateria prysznicowa	-	1 szt.	-
Miska ustępowa wisząca	55 x 35cm	1 szt.	-
System spłukujący ze stelażem	-	1 szt.	-
Lustro nadumywalkowe	60 x 75cm	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Uchwyt na papier toaletowy	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Umywalnie**

Powierzchnia: 6,7 m²

Nr pomieszczenia: **681**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: łatwo zmywalna - terakota Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, zasilanie umywalek sygnalizacja stanów alarmowych z sali operacyjnej,
Instalacje wod.-kan.:	do umywalek
Instalacje c.w.:	do umywalek
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Moduł umywalkowy wiszący z przeznaczeniem do sal operacyjnych (armatura bezdotykowa sterowana optoelektronicznie, dźwigniowe dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego ze stali szlachetnej, mieszacz termiczny z przedwstępnym wyborem temperatury wody – np. Saturn HWT-E100 firmy Franke)	55 x 42,5cm	2szt.	stal nierdzewna
lub: Umywalka 3-stanowiskowa wisząca z przeznaczeniem do sal operacyjnych (armatura z termostatem dźwigniowym sterowana optoelektronicznie, dźwigniowe dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego ze stali szlachetnej wyzwalane optoelektronicznie – np. Saturn firmy Franke)	210 x 66cm	2szt.	stal nierdzewna
Stelaż na odpady	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Sala operacyjna**

Powierzchnia: 31,0 m²

Nr pomieszczenia: **682**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazda wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne, żarowe miejscowe, zasilanie – lampa 7-ogniskowa operacyjna, zegar ścienny elektryczny, monitor TV interkom, sygnalizacja stanów alarmowych, sygnalizacja alarmowa ppoż., sygnalizacja zaniku gazów medycznych łącze telewizyjne do pokoi lekarskich,
Instalacje telekom.:	gniazdo sieci telefonicznej, gniazdo teleinformatyczne podwójne
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne z przeznaczeniem do sal operacyjnych, wymagana temperatura +25 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna, 10-15 wy./h, nawiew górą, wyciąg w 20% górą, w 80% dołem, Nawiew nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne, klimatyzacja,
Gazy medyczne:	próżnia, tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, odciąg gazów użytych – do punktu poboru sufitowego (kolumna gazów medycznych), rezerwowe zasilanie gazów medycznych do punktu poboru w ścianie

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafy magazynowe podręczne (leki, narzędzia sterylne)	105 x 57 x 200cm	2szt.	stal nierdzewna
Stół operacyjny	200 x 60cm	1szt.	-
Mikroskop operacyjny stojący z torem wizyjnym	-	1szt.	-
Lampa operacyjna 7-ogniskowa	-	1szt.	-
Taboret obrotowy	śred. 35cm	2szt.	-
Wózek –stolik zabiegowy	75 x 45 x 86cm	4szt.	-
Wózek –stolik zabiegowy	75 x 45 cm	1szt.	-
Aparat do znieczuleń	-	1szt.	-
Wózek anestezjologiczny	-	1szt.	-
Fakoemulsyfikator	-	1szt.	-
Diatermia	-	1szt.	-
Zegar ścienny elektryczny	-	1szt.	-
Półka wspornikowa z telewizorem	-	1szt.	-
DVD – z funkcją nagrywania	-	1szt.	-
Monitor cyfrowy	45cali	1szt.	-
Rolety ALU zewnętrzne	-	2szt.	-

Stosować wyposażenie z przeznaczeniem do sal operacyjnych

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Magazyn czystej bielizny**

Powierzchnia: 2,4 m²

Nr pomieszczenia: **683**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	gniazdo wtykowe 230V, oświetlenie fluorescencyjne ogólne,

Instalacje wod.-kan.: do umywalki
Instalacje c.w.: do umywalki
Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa lekarska	105 x 57 x 200cm	1 szt.	stal nierdzewna

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Pomieszczenie do tymczasowego składowania brudnych narzędzi**

Powierzchnia: 1,9 m²

Nr pomieszczenia: **684**

Wykończenie budowlane: Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm)
Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne: gniazdo wtykowe 230V,
oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje wod.-kan.: do umywalki
Instalacje c.w.: do umywalki
Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +20 st.C
Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Wypożyczenie

<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Typ/producent</i>
Szafa lekarska	105 x 57 x 200cm	1 szt.	stal nierdzewna
Umywalka	45 x 37cm	1 szt.	-
Bateria umyw. stojąca jednouchwytowa	-	1 szt.	-
Pojemnik na mydło w płynie	-	1 szt.	-
Pojemnik na ręczniki jednorazowe	-	1 szt.	-
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny	-	1 szt.	-

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Korytarz**

Powierzchnia: 4,8 m²

Nr pomieszczenia: **685**

Wykończenie budowlane: Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm)
Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczonej dla szpitali!
Instalacje elektryczne: oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje c.o.: ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna,

Oddział: OKULISTYKI – ZAPLECZE ZABIEGOWE

Pomieszczenie: **Komunikacja**

Powierzchnia: 16,5 m²

Nr pomieszczenia: **686**

Wykończenie budowlane:	Posadzka: kauczukowa rulonowa wykładzina podłogowa, antyelektrostatyczna (np. Noraplan plus al, art. 191, grub. 3,5mm) Ściany i sufit: powłoka lateksowa, bezwzględnie zastosować typ farby przeznaczony dla szpitali!
Instalacje elektryczne:	oświetlenie fluorescencyjne ogólne,
Instalacje wod.-kan.:	hydrant ppoż. (istniejący),
Instalacje c.o.:	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne wymagana temperatura +24 st.C
Wentylacja:	mechaniczna nawiewno-wywiewna,

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ NA BLOKU OPERACYJNYM: 297 cm
WYSOKOŚĆ POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ: 292 cm
WYSOKOŚĆ HALLU I KORYTARZY: 250 cm