

**nawiew do sali operacyjnej okulistyki**

centrala wentylacyjna nawiewo-  
wywiewna dachowa – wielkość 2

$V_n=2700 \text{ m}^3/\text{h}$     $H_{pc}=350 \text{ Pa}$   
 $V_w=2400 \text{ m}^3/\text{h}$     $H_{pc}=200 \text{ Pa}$   
 $Q_n=13,6 \text{ kW}$     $Q_{chf}=16,5 \text{ kW}$   
 $N_{sn}=1,1 \text{ kW}$     $N_{sw}=0,75 \text{ kW}$

