szafka teleinformatyczna min.15U montowana pod sufitem wyposażona w patch panele kat 5e, panele porządkujące dla 48 gniazd oraz sprzęt aktywny uzgodniony z Inwestorem; Ostateczną lokalizację i wyposażenie uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

ŁĄCZNIK F

istniejące wyposażenie części archiwum - bez zmian

wentylator ścienny

zasilacz systemu przywoławczego w szachcie elektrycznym

EL 4.1

wentylator ścienny

pod sufitem

gniazdo monitora systemu kolejkowania

zasilanie stanowiska systemu e-info; dokładną lokalizację i sposób podłączenia zweryfikować na etapie wykonawstwa

sufit

gniazdo monitora systemu kolejkowania na suficie

UWAGA:
obwody pomieszczenia informacji zasilić z szachtu elektrycznego nr 4.3 zlokalizowanego w komunikacji administracji szpitala

gniazdo zrzednika elektrycznego

przycisk z linką, kasownik i moduł elektroniczny z lampą sygnalizacyjną systemu przywoławczego

zasilanie systemów bezpieczeństwa 3szt.; dokładną lokalizację i sposób podłączenia zweryfikować na etapie wykonawstwa

panel dyżurki i lampa sygnalizacyjna systemu przywoławczego; dokładną lokalizację i sposób podłączenia zweryfikować na etapie wykonawstwa

istn. główny wyłącznik prądu do przeniesienia

wycieraczka strefy II projektowana – wg opisu technicznego do projektu

zasilanie sterownika drzwi przesuwnych

główny wyłącznik prądu

zasilanie sterownika drzwi przesuwnych

istn. kurtyna powietrzna

istniejąca wycieraczka strefy I wpuszczana w posadzkę – bez zmian

Przykładowe rozmieszczenie gniazd w biurku (jedno stanowisko)



UWAGA: W zależności od zastosowanego systemu głębokość listw instalacyjnych może się różnić. Należy przyjąć głębokość listw max. 80mm. Należy pozostawić dodatkową przestrzeń umożliwiającą korzystanie z gniazd.

LEGENDA

Nazwa	Symbol
tablica elektryczna	
gniazdo wtykowe pojedyncze IP20	
gniazdo wtykowe dedykowane IP20	
gniazdo wtykowe pojedyncze IP44	
gniazdo internet/telefon	
wypust elektryczny jednofazowy 230V	1 230V
wypust elektryczny trójfazowy 400V	400V
główny wyłącznik prądu	

UWAGI:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, w szczególności z projektem architektury, z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Podczas prowadzenia robót budowlano–instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Wszystkie instalacje i sieci należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.
5. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać odpowiednie aprobaty stwierdzające ich przydatność w budownictwie.
7. Ostateczne lokalizacje osprzętu elektroinstalacyjnego i oświetleniowego ustalić na etapie Wykonawstwa z Inwestorem

Wysokości instalowania osprzętu elektrycznego (jeśli na rysunku nie podano inaczej):

gniazda ogólne 230V	h=0,40m,
gniazda dedykowane 230V	h=0,40m,
łączniki oświetlenia	h=1,40m,
gniazda teleinformatyczne	h=0,40m,

UWAGA:
System kolejkowania zamawiany wg oddzielnego postępowania. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji związanych z systemem kolejkowania należy zweryfikować instalację pod kątem wymagań zamówionego systemu i dostosować do wymagań zamówionego urządzenia.
Oprzewodowanie i zasilanie instalacji kolejkowania należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy systemu.
Przewody instalacji komputerowej i telefonicznej należy wykonać przewodami UTP 4x2x0,5 kat.5e lub wyższej. Przewody sieci komputerowej i telefonicznej należy sprowadzić do szafki teletechniki wskazanej przez Inwestora.
Przewody instalacji teletechnicznych i bezpieczeństwa znajdujących się w holu wejściowym należy schować w tynku. Urządzenia instalacji teletechnicznych i bezpieczeństwa należy pozostawić w istniejących lokalizacjach.
W obszarze objętym opracowaniem mogą wystąpić istniejące niezinwentaryzowane urządzenia wymagające zasilania. Sposób zasilania tych urządzeń należy na bieżąco konsultować z przedstawicielem Inwestora.

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DELE PROJEKT
DELE projekt Dariusz Zaleski
al. Niepodległości 780/7
81–805 Sopot
tel. 799 333 666
biuro@dele.com.pl

INWESTOR
Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 50, 80–462 Gdańsk–Zaspa

NAZWA OPRACOWANIA
Projekt modernizacji holu przychodni szpitala na parterze bloku D

LOKALIZACJA INWESTYCJI
al. Jana Pawła II, 80–462 Gdańsk

PROJEKTOWAŁ — PODPIS
mgr inż. Dariusz Zaleski
upr. bud. nr POM/0198/PWOE/11

SPRAWDZIŁ — PODPIS
mgr inż. Michał Kalkowski
upr. bud. nr POM/0005/PWOE/11

NAZWA RYSUNKU
Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych

FAZA	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	2014.02	E–1.1